
blacha dachówkowa, powlekana
łaty
kontrłaty
folia dachowa paroprzepuszczalna
krokwie
krokwie 8x14cm
płatwie 14x16cm
kleszcze 2x(8x16cm
słupki 14x14cm
miecze 12x14cm
płyty OSB 2,2cm
folia paroprzepuszczalna
wełna min. 20cm
folia paroszczelna
płyta żelbetowa.
podłoga w.g. rzutu
wyl.cem. zbrojona 6cm
styropian 8cm
2xpapa termozgrzewalna
beton 15cm
podsypka piaskowo-żwirowa 20cm
ubity grunt
blacha gładka
styropian 3cm
warstwa spadkowa
papa termozgrzewalna
płyta żelbetowa
styropian 3cm
tynk na siatce z włókna szklanego
poz.3.1.
poz.2.2.
poz.2.8.
poz.2.6.
poz.2.10
poz.2.9.
3 ⌶140
BUDYNEK ISTNIEJĄCY
drenaż ułożyć na poziomie istniejących ław fundamentowych
±0.00
±0.00=321,28
-1.05=320,23
-2.30
ø140
+5.82
+5.52
+5.71
+5.41
+3.01
+1.96


płyty OSB 2,2cm
folia paroprzepuszczalna
wełna min. 20cm
folia paroszczelna
płyta żelbetowa.
blacha dachówkowa, powlekana
łaty
kontrłaty
folia dachowa paroprzepuszczalna
krokwie
blacha gładka
styropian 3cm
warstwa spadkowa
papa termozgrzewalna
płyta żelbetowa
styropian 3cm
tynk na siatce z włókna szklanego
podłoga w.g. rzutu
wyl.cem. zbrojona 5cm
styropian 5cm
papa termozgrzewalna
beton ok. 15cm
podsypka piaskowo-żwirowa 15cm
ubity grunt
±0.00= 321,28
strop istniejący
płytki gresowe
wyl.cem. zbrojona 5cm
styropian 5cm
2xpapa termozgrzewalna
beton 10-15cm
ubity grunt
deski z drewna egzotycznego
LAPACHO gr 15x4cm
układane ze szczelina min.0,5 cm
rygle 8x16cm co 50cm
legary 8x16 co 100cm
grube kruszywo 10cm
piasek zagęszczony 10cm
ubity grunt
podłoga w.g. rzutu
wyl.cem. zbrojona 6cm
styropian 8cm
2xpapa termozgrzewalna
beton 15cm
podsypka piaskowo-żwirowa 20cm
ubity grunt
poz.3.1
poz.2.1.
poz.2.3.
poz.2.9.
ø140
+5.85
+5.52
+5.82
+5.35
+5.23
+4.88
+4.48
+3.98
+3.64
+3.02
+3.01
+1.97
-2.25
-2.45
-2.80

ogranicznik
ze stali
chromoniklowej
podłoga w.g. rzutu
wyl.cem. zbrojona 6cm
styropian 8cm
2xpapa termozgrzewalna
beton 15cm
podsypka piaskowo-żwirowa 20cm
ubity grunt
wózek
gastronomiczny
60x90x85cm
±0.00
-1.05
-2.80
szczegół "A"